


Numéro de certificate / *Certificate No.:* **230228STA047-EG-FR-C001**Date de délivrance / *Date of issue:* 2023-11-30Valide jusqu'au / *Valid until:* Indéfiniment / *Indefinitely*

<b>Demandeur / Applicant:</b>	<b>DONGGUAN KAI DENG ENERGY TECHNOLOGY Co., Ltd.</b> 11/F, Building 2, No.5 Shouchang Road, Songshan Lake High-tech Development Districts, Dongguan, Guangdong, China
<b>Produit / Product:</b>	Onduleur photovoltaïque connecté au réseau / <i>Grid-connected photovoltaic inverter</i>
<b>Modèle(s) / Model(s):</b>	<b>WVC-300, WVC-350, WVC-400, WVC-600, WVC-700, WVC-800</b>
<b>Données techniques / Technical data:</b>	Puissance assignée / <i>Rated output power [W]:</i> 300 ~ 800 Tension nominale AC / <i>Nominal output AC voltage [V]</i> 230 (L + N + PE) (Pour plus de détails, voir A.2 à la p.2 / For further details see A.2 on p.2.)
<b>Marque / Trademark:</b>	 KAIDENG
<b>Version du logiciel / Software Version:</b>	A8.2023.0705
<b>Règlements et normes appliqués / Regulations and standards applied:</b>	<b>UTE C 15-712-1, Juillet 2013</b> Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Installations photovoltaïques sans stockage et raccordées au réseau public de distribution <b>DIN VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2013-08, VFR2019</b> Dispositif de déconnexion automatique entre un générateur et le réseau public basse tension <b>Enedis-PRO-RES_10E:2020-06</b> Description et étude des protections de découplage pour le raccordement des Installations de Production raccordées au Réseau Public de Distribution
<b>Schéma de certification / Certification scheme:</b>	<b>CMPD-01</b>
<b>Numéro du rapport de test / Test report no.:</b>	<b>230228STA047-EG-FR-001 (2023-11-30)</b>

Ce certificat confirme que le(s) produit(s) mentionné(s) ci-dessus, avec le logiciel correspondant, répond(ent) aux exigences des réglementations et normes énumérées ci-dessus au moment de la délivrance du certificat. La protection de découplage est intégrée aux onduleurs et conforme à la norme DIN VDE 0126-1-1:2013-08 avec réglage VFR-2019 (découplage à 51,5 Hz) / *This certificate confirms that the above-mentioned product(s) with the corresponding software meet the requirements of the test specification listed above at the time of issuance of the certificate. Decoupling protection is integrated into the inverters and complies with DIN VDE 0126-1-1:2013-08 with VFR-2019 setting (decoupling at 51.5 Hz).*

This certificate relates to type testing and does not imply LYNS's endorsement, approval, certification or on-going control of the product(s), either in terms of performance, design, manufacture or materials used. This certificate and the results stated herein relate solely to the sample product(s) tested and to the specific tests undertaken.

The certificate will remain valid for the stated period providing no changes are made to the product, production method etc. This certificate is only valid when this is also found at <http://www.lyns-tci.com/en/certificate-search> or contact Lyns-tci Technology Guangdong Co., Ltd..

This certificate is for the exclusive use of LYNS's Client and is provided pursuant to the agreement between LYNS and its Client. LYNS's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. LYNS assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned using this verification.

The certificate is comprised of 2 pages (including Annex of 1 pages).

Dongguan, 2023-11-30

*W. Zheng*

**Dipl.-Ing. Weizhao Zheng**  
Head of certification body



Certification body Lyns-tci Technology Guangdong Co., Ltd. accredited according to ISO/IEC 17065 for product certification.

This document shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Lyns-tci Technology Guangdong Co., Ltd.

Lyns-tci Technology Guangdong Co., Ltd.

Address: Room 1201, Unit 2, Building 18, No. 7, Science and Technology Boulevard, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong, 523960 P.R.C

Tel: +86 769 85598986

E-Mail: [cb@lyns-tci.com](mailto:cb@lyns-tci.com)

Web: [www.lyns-tci.com](http://www.lyns-tci.com)

## A.1 Historique de la révision du certificat / Revision history of the certificate

Rév. n°. / Rev. No.	Date / Date	Modifications / Changes
Rev. 0	2023-11-30	Première édition / Initial issue

## A.2 Données techniques de la (des) unité(s) de génération / Technical data of the generating unit(s)

Modèle / Model	WVC-300	WVC-350	WVC-400
Tension d'entrée max / Max. DC Input voltage [V]	60		
Plage de tension de fonctionnement / Operating voltage range [V]	22 ~ 60		
Courant d'entrée max. / Max. input DC current [A]	13,7	16	18
Courant de court-circuit max. / Max. short-circuit current [A]	15	18	20
Phases de connexion / Connection phases	1 (monophasé / single-phase)		
Tension nominale AC / Nominal output AC voltage [V]	230 V, 50 Hz, L + N + PE		
Courant de sortie max. / Max. output AC current [A]	1,3	1,5	1,7
Puissance assignée / Nominal active output power [W]	300	350	400
Puissance apparente max. / Max. apparent output power [VA]	300	350	400

Modèle / Model	WVC-600	WVC-700	WVC-800
Tension d'entrée max / Max. DC Input voltage [V]	60		
Plage de tension de fonctionnement / Operating voltage range [V]	22 ~ 60		
Courant d'entrée max. / Max. input DC current [A]	14 / 14	16 / 16	18 / 18
Courant de court-circuit max. / Max. short-circuit current [A]	16 / 16	18 / 18	20 / 20
Phases de connexion / Connection phases	1 (monophasé / single-phase)		
Tension nominale AC / Nominal output AC voltage [V]	230 V, 50 Hz, L + N + PE		
Courant de sortie max. / Max. output AC current [A]	2,6	3,1	3,5
Puissance assignée / Nominal active output power [W]	600	700	800
Puissance apparente max. / Max. apparent output power [VA]	600	700	800

Plage de température de fonctionnement / Operating temperature range	-20°C ~ +50°C
Indice de protection / Degree of protection	IP65 (selon CEI 60529 / according to EN 60529)
Classe de protection / Protection class	I (selon CEI 62109-1 / according to IEC 62109-1)
Type de transformateur interne / Type of internal transformer	Transformateur haute fréquence / HF-transformer

Version du logiciel / Software Version	A8.2023.0705
--	--------------

Fabricant / Manufacturer	<b>DONGGUAN KAI DENG ENERGY TECHNOLOGY Co., Ltd.</b> 11/F, Building 2, No.5 Shouchang Road, Songshan Lake High-tech Development Districts, Dongguan, Guangdong, China
--------------------------	--

## A.3 Remarques pour l'essai de type / Remarks for type testing

Laboratoire d'essais / Testing laboratory	<b>Lyns-tci Technology Guangdong Co., Ltd.</b> Room 1201, Unit 2, Building 18, No. 7, Science and Technology Boulevard, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong, 523960 P.R.C (Accrédité selon / Accredited acc. ISO/IEC 17025: A2LA Accréditation n°. / Accreditation no. 5200.02)
Lieu d'essai / Testing location	Idem que ci-dessus / Same as above
Période de mesure / Measurement period	2023-10-17 ~ 2023-10-31